


TABLICA T-6 (T-4)



E-015; Uwagi:

- e-015; 1. Projektowane odpływy zabudować wykorzystując wolne miejsce w istn. tablicy.
- Każdy z obwodów opisać zgodnie z przeznaczeniem.
- System pracy wentylacji (godziny zał.) uzgodnić na roboczo z użytkownikiem obiektu.

Inwestor:		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W STAŁOWEJ WOLI.	Nr rys.:
Powiat Stalowowski ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola		Adres:	6
Nazwa rysunku:		DZ. NR EWID. 422/5, JEDN. EWID. 181801_1 STAŁOWA WOLA OBRĘB 3- CENTRUM UL. E. ORZESZKOWEJ 2, 37-450 STAŁOWA WOLA	Skala:
			--
SCHEMAT INSTALACJI - TABLICA T-4(T-6)			DATA
			05/2019
AUTORZY OPRACOWANIA		IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWN.	PODPIS
Inst. elektryczne	Projektant:	mgr inż. Andrzej Łatawiec upr.nr PDK/0076/POOE/05	
	Sprawdzający:	mgr inż. Mariusz Rolek upr.nr PDK/0074/POOE/05	