

WYJAŚNIENIE NR 1

WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego znak: IMP.272.1.37.2026 pn. „Dostawa 3 sztuk motopomp do wody czystej”

Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje, że do zapytania ofertowego jw. wpłynęły pytania. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

1. W związku z postępowaniem zakupowym dotyczącym 3 sztuk motopomp do wody czystej proszę o weryfikację parametrów - przede wszystkim w zakresie mocy silnika, tj. 60 KM (ta specyfikacja dotyczy pomp do szlamu i do tego przewożących na przyczepce - np. LWT 250 k - silnik Honda - kosztuje około 100.000 zł i nie spełnia wszystkich oczekiwanych przez Państwa parametrów)

Odp.:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące parametrów technicznych motopomp, Zamawiający wyjaśnia, że wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia nie odnoszą się do motopomp do szlamu ani motopomp przewożonych na przyczepie.

Przedmiotem zamówienia są przenośne motopompy do wody czystej, przeznaczone do zastosowań pożarniczych i przeciwpowodziowych.

Parametr dotyczący mocy silnika „nie mniejsza niż 60 KM (44 kW)” został określony na podstawie parametrów technicznych profesjonalnych motopomp pożarniczych dostępnych na rynku, spełniających normę PN-EN 14466 dla klasy PFPN 10-1500. Przykładem takiego urządzenia jest motopompa TOHATSU VE1500, wyposażona w silnik o pojemności 804 cm³ i mocy znamionowej 44 kW (60 KM), przy zachowaniu masy i konstrukcji charakterystycznej dla przenośnych motopomp pożarniczych. Parametry te są potwierdzone w dokumentacji producenta.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym i nie dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

STAROSTA

Janusz Zarzeczny
Janusz Zarzeczny