

Uchwała Nr 126/758/2026
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

w sprawie wyrażenia zgody na remont instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 399 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na remont instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola, przy zachowaniu wymagań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Sobieraj
Wicestarosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

UZASADNIENIE

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli zwróciła się do Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku jednostki.

Planowane prace mają na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej instalacji fotowoltaicznej, zapewnienie jej bezpiecznej eksploatacji oraz dostosowanie jej do aktualnych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa użytkowania.

Zakres prac obejmuje w szczególności odzyskanie dostępów administracyjnych do systemu fotowoltaicznego oraz zniesienie blokady wypływu energii, wymianę ograniczników przepięć w obwodach prądu stałego (DC), montaż dwóch hermetycznych rozdzielnic DC na dachu budynku, uzgodnienie i przygotowanie dokumentacji przeciwpożarowej, dostawę i montaż wyłącznika przeciwpożarowego odcinającego napięcie stałe w obwodzie DC, a także wymianę przepustów dachowych i kablowych instalacji fotowoltaicznej.

Realizacja przedmiotowych prac jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji oraz ograniczenia ryzyka wystąpienia awarii i zagrożeń związanych z jej eksploatacją. W szczególności wykonanie prac w zakresie zabezpieczeń elektrycznych i przeciwpożarowych przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa budynku, jego użytkowników oraz samej instalacji.

Przeprowadzenie remontu pozwoli również na efektywne wykorzystanie istniejącej instalacji fotowoltaicznej, przywrócenie jej pełnej funkcjonalności oraz zapewnienie możliwości prawidłowego monitorowania i zarządzania systemem.

Mając na uwadze powyższe, a także konieczność zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przedmiotowych prac jest zasadne.

Stanisław Sobieraj

Wicestarosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)