

LEGENDA:

- ——— - Proj. rurociąg instalacji zimnej wody - rura z PP PN20
- – – – - Proj. rurociąg instalacji ciepłej wody - rura z PP stabi PN20
- —·— - Proj. rurociąg instalacji cyrkulacyjnej - rura z PP stabi PN20
- ——— - Ist. rurociąg instalacji zimnej wody
- — — - Ist. rurociąg instalacji ciepłej wody
- —·— - Ist. rurociąg instalacji cyrkulacyjnej
- Hp - Proj. zawór odcinający

U, UN - Bateria umywalkowa
N, NN - Bateria prysznicowa
M, MN - Zawór wypływowy do WC
P - Zawór spłukujacy do pisuaru
ZC - Zawór czerpalny ze złączką do węża
Hp - Proj. hydrant wewnętrzny DN32 z wężem półsztywnym o śr. 33m i dł. 30m zgodny z normą: PN-EN 671-2:2012P "Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym"
ZP - Proj. zawór pierwszeństwa gwintowany typ vv300 DN1 1/2" PN16 prod. HONEYWELL - lub równoważny

RM PROJEKT	"RM-PROJEKT" Usługi Projektowe Robert Mróz 37-450 Stalowa Wola, ul.1-go Sierpnia 12 pok.223, tel. 600047552, biuro@rmprojekt.eu			
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1, dz. nr ewid. 26/6			**Branża** sanitama	**Skala** 1:50
Inwestor: Powiat Stalowowolski Stalowa Wola, ul. Podleśna 15		**Nazwa rysunku:** **Aksonometria instalacji wodociągowej**		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
Projektant	mgr inż. Jerzy HOŁODY	PDK/0064/POOS/06		WK2
Sprawdził	mgr inż. Mariola MUCHA	114/Tbg/98		Data: grudzień 2020