

Stalowa Wola, dn. 29.04.2019 r.

**PROTOKÓŁ Nr 87/2019
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych**

Temat:

uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli.

Inwestor:

**Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola**

Autor projektu:

Andrzej Latawiec, uprawnienia: PDK/0076/POOE/05

Skład Komisji:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Marian Oleszek | - przewodniczący |
| 2. Andrzej Łoś | - członek |
| 3. Piotr Paziak | - członek |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

**Przebudowa linii napowietrznej nN na kablową przy ul. Dąbrowskiego, przełożenie i zabezpieczenie kolidujących istniejących kabli nN i SN w Stalowej Woli.
Budowa nowego oświetlenia ulicznego wydzielonego.**

Uwagi do projektu:

1. Prace ziemne w pobliżu i na skrzyżowaniu z istniejącymi kablami energetycznymi wykonywać ręcznie, po uprzednim zgłoszeniu w RE Stalowa Wola terminu wyłączenia ich spod napięcia. Prace wykonywać pod nadzorem pracownika RE Stalowa Wola.
2. Zestawienie materiałów uzupełnić o dokładne parametry techniczne zabudowywanych materiałów oraz ilości/długości materiałów.
3. Do projektu dołączyć:
 - mapę ewidencyjną z wrysowaną trasą linii kablowych,
 - rysunek wykonawczy w skali 1:100 posadowienia złączy kablowo-pomiarowych (zwymiarować złącza od punktów stałych oraz uzgodnić posadowienie z właścicielem posesji),
 - umowy cywilno – prawne wraz z wykazem,
 - kosztorys inwestorski oraz dokumentację prawną.
4. Na schemacie ideowym wykazać zakres przebudowy, zabezpieczenia kabli nN i SN,
5. Wystąpić z wnioskiem do RE o wydanie technicznych warunków zasilania projektowanego oświetlenia przy ul. Dąbrowskiego.
6. Warunkiem realizacji zadania jest zawarcie Umowy o przebudowę.

Wniosek Komisji:

**uzgodnić przedłożony projekt w zakresie zgodności z warunkami usunięcia kolizji znak:
R5/RM/ŁA/17/W/3/109/2019 z dnia 2019.03.08 - pod warunkiem spełnienia w/w uwag.**

Ważność uzgodnienia określa się do dnia: **2021.03.08**

Podpisy Komisji:


1.



2.



3.



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Stalowa Wola
**Dyrektor
Czesław Frączek**

Zatwierdzam wniosek Komisji

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

TEMAT:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2502R
– UL. DĄBROWSKIEGO W STAŁOWEJ WOLI.
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ROZWIĄZANIA KOLIZJI

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Uzgodniono projekt budowlany (wykonawczy)	z uwagami
w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia	bez uwag
pismo uzgadn. znak: RE 5/RM/89/2019	
z dnia 2019.04.29	
Ważność uzgodnienia ustala się do dnia 2021.03.08	
Uzgodnienie powyższe nie zwalnia inwestora od obowiązku zatwierdzenia projektu w trybie właściwych przepisów oraz od odpowiedzialności w zakresie przestrzegania przepisów budowy, norm i bezpieczeństwa.	
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Stalowa Wola PGE Dystrybucja S.A. Dyrektor Rzeszów Czesław Frączek	
Dnia 2019.04.29	(pieczęć, podpis)

INWESTOR:

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola

ADRES
BUDOWY:

Obręb ew. 0001-Charzewice, 0002-Rozwadów
Jedn. ewid. 181801_1 Stalowa Wola

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Andrzej Latawiec
upr. proj. PDK/0076/POOE/05

mgr inż. Andrzej Latawiec
Upr. bud. PDK/0076/POOE/05
spół. sił. instalacje i urządzenia
elektryczne i elektroenergetyczne

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Mariusz Rolek
upr. proj. PDK/0074/POOE/05