



PKP ENERGETYKA

Lublin, 06-06-2019 r.

ERD2-5717/361/2019

Dekretacja Zastępcza

GN
data i podpis 13.06.2019r.

STAROSTWO POWIATOWE W STAŁOWEJ WOLI
WPŁYNĘŁO
Kancelaria Ogólna
Wpływ
dnia: 12-06-2019
Nr. 17998 il. załączników 2
podpis

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
Ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola

W nawiązaniu do pisma z dn. 27-05-2019 r (data wpływu 03-06-2019 r) dotyczącego uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli**” w zakresie terenów kolejowych, PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej Centralny Rejon Dystrybucji, Ekspozytura 20-022 Lublin, ul. Okopowa 5 informuje, że wspomniany projekt uzgadnia po spełnieniu poniższych warunków:

1. Skablować przy użyciu kabla XRUHAKXS x 70 mm² istniejącą linię napowietrzną nN (słupy od lokaty 155/69 do lokaty 149/69) oznaczoną na załączonej mapie zielonym kolorem w taki sposób by:
 - a) Nowoprojektowaną linię kablową nN połączyć z istniejącą linią kablową wchodzącą na słup w lok. 155/69,
 - b) W pobliżu słupa w lok. 152/69 zabudować złącze ZK, z którego zasilić nowoprojektowaną linię kablową nN istniejącą linią kablową KATS Rozwadów,
 - c) W pobliżu słupa w lok. 151/69 zabudować złącze ZK, z którego zasilić nowoprojektowaną linię kablową nN istniejącą linią kablową odbiorców PKP Energetyka,
 - d) Nowoprojektowaną linię kablową nN połączyć z istniejącą linią kablową wchodzącą na słup w lok. 149/69. W miejsce istniejącego złącza ZK-P PSK zabudować nowe, tak by nie kolidowało z elementami projektu zagospodarowania terenu.
2. Wyznaczyć w terenie przebieg kablowej linii SN 3x1xXRUAHAKXSx70 mm² (oznaczoną na załączonej mapie kolorem czerwonym) kolidującej z zamierzeniami przedstawionymi w projekcie zagospodarowania terenu i zbliżenia oraz skrzyżowania tej linii z urządzeniami podziemnymi i obiektami infrastruktury drogowej lub kolejowej objęte tym projektem wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 (rury ochronne, stosowne odległości). W przypadku

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie
Dystrybucja Energii Elektrycznej
Centralny Rejon Dystrybucji
Ekspozytura:
ul. Okopowa 5
20-022 Lublin
tel. +48 81 472 16 56
fax +48 81 472 16 56
w.scirka@pkpenergetyka.pl
ed.rd5@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
numer KRS 0000322634
NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607-00232
kapitał zakładowy: 844.885.320,00 zł
(wpłacony w całości)



- ostrzych łuków, które by uniemożliwiły ewentualną wymianę kabli wynieść linię kablową SN poza teren kolizji lub zastosować w newralgicznych miejscach studnie kablowe.
3. Na przebudowę istniejących sieci i urządzeń PKP Energetyka S.A. należy wykonać dokumentację techniczną (projekt budowlano-wykonawczy), która winna być uzgodniona z tutejszym Rejonem Dystrybucji,
 4. W razie konieczności wyłączenia napięcia w liniach kablowych SN należy opracować regulamin prowadzenia robót (kontakt w/s regulaminu: Janusz Szeleś z-ca kierownika Rejonu Serwisowego Lublin z siedzibą w 37-464 Stalowa Wola 6, ul. Dąbrowskiego 15c tel. 697 040 481).
 5. W przypadku fizycznej ingerencji w kable, których właścicielem jest tutejszy Rejon należy po wykonaniu prac przedstawić wyniki pomiarów elektrycznych kabli: ciągłości i rezystancji izolacji żył kabli nN oraz próby napięciowe izolacji żył i powłok kabli SN wykonanych zgodnie z normą N SEP-E-004,
 6. Na wykonane prace Inwestor udzieli 36-miesięcznej gwarancji,
 7. Inwestor ustanowi własnym kosztem i staraniem nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz PKP Energetyka S.A., która polegać będzie na prawie do utrzymywania na niej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji / przesyłu energii elektrycznej za ich pośrednictwem, prawie dostępu i dojazdu do nich niezbędnym sprzętem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglądów, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontażu.
 8. Do odbudowy majątku PKP Energetyka S.A. stosować nowe kable i osprzęt elektroenergetyczny,
 9. Koszty usunięcia kolizji z urządzeniami PKP Energetyka S.A. w całości ponosi inwestor,
 10. Realizacja prac w terenie, poza opisanymi w regulaminie prowadzenia robót nie może powodować przerw i zakłóceń w pracy urządzeń PKP Energetyka S.A.,
 11. Materiały z demontażu należy zutylizować w imieniu i na rzecz PKP Energetyka S.A. lub przekazać do PKP Energetyka S.A. w miejsce wskazane przez rejon Serwisowy Lublin z siedzibą w Stalowej Woli 6,

Starszy Specjalista
Centralnego Rejonu Dystrybucji

Michał Logoński

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie
Dystrybucja Energii Elektrycznej
Centralny Rejon Dystrybucji
Ekspozytura:
ul. Okopowa 5
20-022 Lublin
tel. +48 81 472 16 56
fax +48 81 472 16 56
w.scirka@pkpenergetyka.pl
ed.rd5@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
numer KRS 0000322634
NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607-00232
kapitał zakładowy: 844.885.320,00 zł
(wpłacony w całości)