

Element nr 4 – Załączniki projektu budowlanego

Załącznik 3b.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – branża elektryczna

OBIEKT:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice w Brandwicy gm. Pysznica”

ADRES BUDOWY:

Droga powiatowa nr 1020R Brandwica – Jastkowice.

Kategoria obiektu: XXVI

INWESTOR:

Powiat Stalowowolski

ul. Podleśna 15

37-450 Stalowa Wola

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Andrzej Latawiec

nr upr. PDK/0076/POOE/05

1.1. Zakres robót:

- Roboty przygotowawcze
- Montaż słupów oświetlenia przejść
- włączenie do sieci,
- zabezpieczenie istn. kabli elektroenergetycznych na skrzyżowaniu z drogą.

1.2. Istniejące obiekty budowlane

- droga powiatowa
- istniejąca sieć gazowa,
- istniejąca sieć wodociągowa
- istniejąca sieć telekomunikacyjna
- istniejąca sieć energetyczna nn i SN

1.3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- istniejące sieci elektroenergetyczne
- nieprawidłowe zabezpieczenie terenu budowy.

1.4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do zagrożenia

Przewidzieć ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia robót montażowych, w celu uniemożliwienia dostępu osób postronnych. Teren budowy posiada bezpośredni dojazd umożliwiający bezpośredni dostęp dla sił ratowniczych.

Wykopy zabezpieczyć po obu stronach taśmą ostrzegawczą zgodnie z normą o znakach ostrzegawczych.

1.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

- Prace w pobliżu czynnych sieci elektroenergetycznych
- Prace na wysokości

1.6. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robótszczególnie niebezpiecznych

- Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy, zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie BHP. Pracownicy łącznie z dozorem powinni posiadać aktualne badania lekarskie. Za prace szczególnie niebezpieczne należy uznać prace w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych.
- Przed przystąpieniem do prac kierujący zespołem pracowników powinien zaznajomić wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, występującymi zagrożeniami w miejscu pracy i w bezpośrednim sąsiedztwie oraz warunkami i metodami wykonania pracy.

1.7. Określenie sposobu przechowywania materiałów szczególnie niebezpiecznych

Nie dotyczy

1.8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu

Prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporządzeniem BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401). Roboty na wysokościach wykonywać na rusztowaniach posiadających dopuszczenia do eksploatacji z zachowaniem wymienionych powyżej przepisów. Dokonać odbioru montażu i prób w obecności przedstawicieli dostawców przedmiotowych mediów.

1.9. Ochrona osobista i instruktaż pracowników

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zabezpieczyć pracownika w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrożenia powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania. Kierownik budowy winien zapewnić instruktaż pracowników z zakresie ogólnych przepisów BHP i szczegółowych objaśnień w zakresie robót stanowiskowych. Do zapewniania ochrony zobowiązuje się kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracował:

mgr inż. Andrzej Latawiec