



Prezydent Miasta Stalowej Woli

www.stalowawola.pl

e-mail: um@stalowawola.pl

www.bip.stalowawola.pl

Stalowa Wola, dnia 10 marca 2022

ITP-7001.6.2022.EKF

**POWIAT STALOWOWOLSKI
UL. PODLEŚNA 15
37-450 STALOWA WOLA**

dot: zapewnienia odbioru wód deszczowych

Odpowiadając na wniosek z dnia 01 lutego 2022r. w sprawie określenia warunków odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z **terenu rozbudowywanych dróg powiatowych nr 1025R ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury** informujemy, że wyrażamy zgodę na odbiór wód z planowanego obszaru przez miejską sieć kanalizacji deszczowej pod następującymi warunkami:

- miejsce odbioru wód opadowych studnia betonowa na kanale deszczowym DN 900 (kanał jajowy) o rzędnych 163,53/158,62 zlokalizowana na działce nr ewid. 2400 obr. 3-Centrum (pas drogowy ul. Mickiewicza),
- usunąć kolizję kolektora deszczowego DN800 z kolektorem DN300 (odcinek pomiędzy studniami 163,49/159,90 a 163,52/159,94),
- zastosować retencję kanałową min. 30 minut przyjmując natężenie deszczu miarodajnego $300 \text{ dm}^3/\text{s} \cdot \text{ha}$ z terenu pasa drogowego,
- projekt przebudowy kanalizacji deszczowej należy skoordynować z projektem przebudowy ul. Wyszyńskiego,
- w przypadku zwiększenia istniejącego przepływu wód deszczowych z terenu objętego opracowaniem, Wykonawca uzyska zmianę pozwolenia wodnoprawnego dla całej zlewni,
- wody deszczowe wprowadzane do miejskiej sieci winny odpowiadać warunkom Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (DZ.U.2019.1311),

- na powyższe Wnioskodawca opracuje projekt budowlany i uzgodni z Wydziałem Realizacji Inwestycji i Transportu Urzędu Miasta w Stalowej Woli,
- po zakończeniu robót wykonać inwentaryzację geodezyjną,
- niniejsze warunki ważne są dwa lata od daty ich wydania,
- niniejsze warunki techniczne wydane zostały dla stanu prawnego nieruchomości obowiązującego w dniu ich wydania.

Z wyrazami szacunku:

PREZYDENT MIASTA

Łucjusz Naulbereńny

Otrzymują:

1 x Adresat;

1 x a/a