

Stalowa Wola 15.11.2022 r.

## WYJAŚNIENIE NR 1

### WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym znak: IMP.272.2.13.2022 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecz-Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza”.

Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia jw. wpłynęły pytania. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

#### Pytanie 1:

Prosimy o podanie dla jakiej kategorii ruchu należy wykonać konstrukcję drogi.

#### Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego i wykonawczego pkt 5.1. Założenia projektowe, konstrukcję drogi należy wykonać dla kategorii ruchu KR2.

#### Pytanie 2:

Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać umocnienie dna rowów i ścieków płytami ażurowymi 60x40x10 cm, natomiast na szczególe podane są płyty gr. 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości płyty należy zastosować.

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ rozdziałem XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY ust. 10 załączony przedmiar robót należy traktować tylko i wyłącznie jako materiał pomocniczy – roboty należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Należy zastosować płyty grubości 8 cm.

STAROSTA  
*Janusz Zarzeczny*  
Janusz Zarzeczny