

$$\underline{\underline{\text{za KM}=0+480,00}}$$

1 - kierunek od komory B-2 do komory B-9
Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną
2 x dn400/560; L=119,0mb
pod pasem drogowym w rurach ochronnych stalowych dn700

4 - kierunek od komory K-14 do komory K18
Przebudowa sieci ciepłowniczej preizolowanej
2 x dn500/630; L=57,0mb
pod pasem drogowym w rurach ochronnych stalowych dn900

2 - kierunek od komory B-2 do komory A-10
Istniejący rurociąg preizolowany dn250/400
- prace przy przebudowie drogi w miejscu
sieci ciepłowniczej prowadzić pod nadzorem
MZK Stalowa Wola

3 - kierunek od Mickiewicza 18 do Staszica 5
Nieczynny kanał ciepłowniczy do likwidacji

5 - kierunek od komory K-14 do komory O-1
Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną
2 x dn150/250; L=51,0mb
pod pasem drogowym w rurach ochronnych stalowych dn400

Komora K-14

Komora O-1

Komora B-2

