

Stalowa Wola, dn. 15.05.2023 r.

**PROTOKÓŁ Nr 47/2023**  
**z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych**

**Temat:** uzgodnienie projektu technicznego/wykonawczego pt.:

**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice w Brandwicy gm. Pysznica.**  
**Projekt instalacji elektrycznych i rozwiązania kolizji.**

**Inwestor:**

Powiat Stalowowolski  
ul. Podleśna 15  
37-450 Stalowa Wola

**Autor projektu:**

**mgr inż. Andrzej Latawiec, uprawnienia: PDK/0076/POOE/05**

**Skład Komisji:**

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Stanisław Mazur | - przewodniczący |
| 2. Andrzej Łoś     | - członek        |
| 3. Grzegorz Hydel  | - członek        |

**Zakres podlegający uzgodnieniu:**

**Usunięcie kolizji z istniejącymi liniami napowietrznymi SN, liniami napowietrznymi i kablowymi nN zasilanymi ze stacji transformatorowej „Brandwica 2” i „Brandwica 3” kolidującymi z rozbudowywaną drogą powiatową.**

**Uwagi do projektu:**

1. Przebudowę kolizji z istniejącą linią kablową nN na majątku Odbiorcy należy uzgodnić z właścicielem Infrastruktury.
2. W miejscu przyłączenia projektowanych słupów oświetlenia przejść dla pieszych należy zamontować zabezpieczenie dodatkowe.
3. Realizacja prac możliwa po podpisaniu stosowanej umowy na usunięcie kolizji i umowy przyłączeniowej.
4. Należy sporządzić odrębne kosztorysy, osobny do zakresu obejmującego warunki usunięcia kolizji i dla zakresu obejmującego warunki przyłączeniowe.
5. Do projektu dołączyć:
  - umowy cywilno – prawne wraz z wykazem,
  - kosztorys,
  - dokumentację prawną.

**Wniosek Komisji:**

**uzgodnić przedłożony projekt w zakresie zgodności z warunkami usunięcia kolizji nr: RE5/RM/HG/8/2023 z dnia 12.04.2023 r. - pod warunkiem spełnienia w/w uwag**

**Ważność uzgodnienia określa się do dnia: 12.04.2025 r.**

**Podpisy Komisji:**

1.



2.



3.



**Zatwierdzam wniosek Komisji:**

  
PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Stalowa Wola  
Dyrektor  
Czesław Frączek