

**WYJAŚNIENIE NR 3**

**WSZYSCY OFERENCI**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami znak: IMP.272.2.2.2021

**„Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 i hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz budowa siłowni plenerowej przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli”**

Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia j.w. (do części I i II) wpłynęły pytania. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

***Pytania dotyczące części I – „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Nr 3 w Stalowej Woli”***

**Pytanie nr 1**

Czy Wykonawca musi wykonać nową instalację sygnałową do wycenianego zestawu nagłośnieniowego czy można skorzystać z istniejącej?

**Pytanie nr 2**

Czy dostarczane głośniki będą zamontowane na stałe na sali gimnastycznej, lub czy tylko będą zakładane na czas imprez poza sportowych?

**Pytanie nr 3**

Czy należy wykonać dodatkowe osłony na głośniki zabezpieczające przed uszkodzeniami takimi jak: uderzenie piłką ?

**Pytanie nr 4**

Czy nowa instalacja sygnałowa do nagłośnienia ma zostać wykonana w kanałach kablowych czy rurkach RLK?

**Pytanie nr 5**

Prosimy Zamawiającego o wskazanie miejsca lokalizacji „szafy rackowej” na okablowanie.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o podanie rozmieszczenia głośników na sali gimnastycznej?

***Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące części I:***

**Ad. 1.**

Należy wykonać nową instalację.

**Ad. 2**

Głośniki montowane na stałe.

**Ad.3**

Tak należy wykonać osłony głośników.

**Ad.4**

W kanałach kablowych.

**Ad.5**

Szafa rackowa mobilna, na stałe w pokoju trenerów. Podczas imprez transportowana w miejsce podłączeniowe w którym znajdują się złącza: do zasilania i podłączenia głośników. Miejsca podłączeniowe głośników oraz zasilanie zestawu na ścianie pod antresolą w rejonie wejścia do szatni o pow. 8,14 m<sup>2</sup>.

**Ad. 6**

Rozmieszczenie głośników zgodnie z zaleceniami dostawcy zestawu przy uwzględnieniu charakteru i właściwości akustycznych sali sportowej.

***Pytania dotyczące części II – „Przebudowa i remont kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli”.***

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający oczekuje, aby część parkietu została zabezpieczona wg rysunku 7A dokumentacji?

**Pytanie nr 2**

Na rysunkach 4A oraz 7A dołączonej do dokumentacji widnieje Logo szkoły na kole środkowy. Prosimy o informację czy wykonanie loga ma zostać wykonane w zadaniu cz. II

***Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące części II:***

**Ad. 1.** TAK.

**Ad.2.** TAK.

**STAROSTA**  
  
**Janusz Zarzeczny**