

### Uzgodnienie

Dot: Projekt „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1020R Brandwica-Jastkowice w Brandwicy, gm. Pysznica. Projekt instalacji elektrycznych i rozwiązania kolizji”

Zgodnie z Warunkami Technicznymi RE5/RM/HG/8/2023 z dn. 12.04.2023 „linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY4x35mm<sup>2</sup>, relacji stacja transformatorowa Brandwica 3 – złącze kablowe „Cegielnia” na dz. ew. nr 933” jest na majątku Odbiorcy.

„Stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystanie do dostarczenia energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć.”

W związku z remontem drogi należy sprawdzić stan przepustów rurowych na skrzyżowaniu istn. kabla z drogą. W przypadku ich złego stanu należy dokonać wymiany rur na dwudzielne HDPE110 koloru niebieskiego. Długość przepustu rurowego winna wystawać min. 0,5m poza krawędź drogi.

*Spełnoch A.W.*

**mgr inż. Andrzej Łatawiec**  
Dor. bud. 201/0076/P00E/05  
spec. sieci, instalacje i urządzenia  
elektryczne i elektroenergetyczne

